

Explosionsschutzdokument

nach § 6 GefStoffV

Allgemeine Angaben:

Name und Adresse des Unternehmens	Mustermann GmbH Musterstraße 0 0000 Musterstadt			
Zuständige BG	BG Holz und Metall (BGHM)			
Mitgliedsnummer	000 0000 00			
Betriebsstätte				
Ersteller des Explosionsschutzdokumentes	Hans-Jörg Gerber			
Explosionsgefährdete Bereiche	Explosionsgefahr durch *		Siehe Blatt Nr.	
	Gase, Dämpfe Nebel	Stäube		
1	Holzstaubabsaugung über Entstauber		X	2 - 3
2	Holzstaubabsaugung über offene Filteranlage mit Absackung in Filteraufstellraum / Arbeitsraum		X	4 - 5
3	Siloaufsatzfilteranlage mit Gruppenabsaugung und Luftrückführung		X	6 - 7
4	Zwischenfilteranlage mit Zentralabsaugung und Luftrückführung		X	8 - 9
5	Späneförderung als Ringleitungssystem in ein Silo mit angeschlossener Feuerungsanlage		X	10 - 11
6				
7				
8				
9				
Datum: 03.12.15	Unterschrift des Auftraggebers M. Mustermann	Unterschrift des Erstellers des Explosionsschutzdokumentes Gerber		